

Protokol o zkoušce vzorku . 2022/0387

Zadavatel: Služby Sedlec - Prácheň s.r.o.
7.květná 62
25791 Sedlec - Prácheň

Místo odběru: Sedlec-Prácheň, VDJ Uhřetice,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Upravení: U - upravená voda

Odběr provedl: Ing. Jitka Lejková, VHS Benešov

Datum odběru: 21.03.2022 10:10

Datum přijmu: 21.03.2022 14:30

Ukončení: 25.03.2022

Strana: 1 / 2

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
* teplota vzorku	°C	7,5	SOP 19			
pach		příjemný	SOP 1		0	!
chuť		příjemná	SOP 25		0	
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20	
zákal	ZF(n)	0,9	SOP 3	± 5 %	5	
pH		7,5	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5	
chem. spotřeba kysel.	mg/l	0,67	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	0,134	SOP 10	± 5 %	0,2	
amoniakalové ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5	
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5	
dusičnany	mg/l	41,7	SOP 30	± 10 %	50	
konduktivita	mS/m	43,00	SOP 17	± 3 %	125	
chlor volný	mg/l	0,290	SOP 16	± 10 %	0,3	
fosforečnany anorganické	mg/l	< 0,050	SOP 15			
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
koliiformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
enterokoky	KTJ/100 ml	0	SOP 21		0	
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	1	SOP 22	± 20 %	40	
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	5	SOP 22	± 20 %	200	
* Clostridium perfringens	KTJ/100 ml	0	SOP 26		0	
živé organismy	jedinci/ml	0	SOP 36		0	
mikroskopický obraz	jedinci/ml	0	SOP 36		50	
abioseston	%	1	SOP 35	± 10 %	10	

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Výsledky označené ! nevyhovují limitům dle vyhlášky.

U vzorků vzorkovaných neposouzeno není laboratorně za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny * před názvem.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny * před názvem.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.



Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
laborator pitných a odpadních vod akreditovaná ASLAB pod číslem 4104
Černošská 1600, 256 13 Benešov
Telefon: 607006258 E-mail: machacova@vhs-sro.cz

Protokol o zkoušce vzorku . 2022/0387 - pokračování

Strana: 2 / 2

V Benešov 26.03.2022

vedoucí laborator e : Jiří Žovinec

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černošská 1600, 256 13 Benešov
IČO 476 35 865 DIČ CZ47635865
24